


CORTE A



MG-170 - ROD. DR. JOÃO VAZ SOBRINHO

TREVO P/ ARCOS
P/ ARCOS ACESSO 03 - NORTE
BAIRRO FLORESTA

VS				
V2				
V1				
	DATA	FETD	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:
 1-REFERENCIA PARA LOCALIZAÇÃO: CHAVE 238368-630A.
 2-NESTE PROJETO NÃO HÁ IMPACTO AMBIENTAL QUE JUSTIFIQUE QUALQUER LICENÇA.
 3-SOLICITAR DEMARCAÇÃO DE MEIO FIO.
 4-OS CABOS DOS TRAFOS DE 75KVA SÃO 3X1X120+70.
 5-OS CABOS DOS TRAFOS DE 45KVA SÃO 3X1X70+70.
 6-AS LUMINARIAS SERÃO DO TIPO VS 150W EM BRAÇO MÉDIO.
 7-DEMANDA CONSIDERADA POR LOTE DE 3KVA.

ELETROCAMP		CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS EIRELI.		ESCALA: 1:1000
RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROJETISTA			FORMATO: A1
Airton Mendonça de Faria CREA-MG 50.200/L	Giovanni Oliveira Martins CREA-MG 12.881/TD			Nº
DESENHISTA	CONFIRMAÇÃO			24/01/2018
Ana Paula Lima	Leonardo Vieira Oliveira			FOLHA: 01 / 02
DATA APROVAÇÃO	DATA ELABORAÇÃO			V.1
18/10/2017	04/05/2017			
MODIFICAÇÃO E EXTENSÃO DE RDU MT PROTEGIDA COM INSTALAÇÃO DE 11 TRAFOS TRIFÁSICOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ARCOS - MG				