

Assunto **Fwd: Re: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos**

De Helen Batista <hbatista@arcos.mg.gov.br>

Para <construtorafal@gmail.com>

Data 2020-12-17 13:16

Esclarecimento.

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: Fwd: Solicitação de Esclarecimentos

**Data:**2020-12-17 11:06

**De:**"Paulo Augusto S. Teixeira (Pref. de Arcos-MG)" <paulo.planejamento@arcos.mg.gov.br>

**Para:**Helen Batista <hbatista@arcos.mg.gov.br>

Em 2020-12-16 17:47, Helen Batista escreveu:

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: Solicitação de Esclarecimentos

**Data:**2020-12-16 17:40

**De:**"mfreitas (Makalyster)" <mfreitas@arcos.mg.gov.br>

**Para:**Helen Batista - Compras/licitações Saúde <hbatista@arcos.mg.gov.br>

**Cópia:**Paulo Teixeira - Secretário de Planejamento <paulo.planejamento@arcos.mg.gov.br>

Boa tarde,  
Segue pedido de esclarecimento enviado por uma empresa.

Atenciosamente,  
Makalyster Freitas

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Solicitação de Esclarecimentos

**Data:**16/12/2020 17:05

**De:**CFAL Construtora Eireli <construtorafal@gmail.com>

**Para:**mfreitas@arcos.mg.gov.br

Boa tarde!

Solicito esclarecimentos a respeito da Licitação, Tomada de Preço 024/2020, Processo Licitatório 611/2020:

- Em relação aos Itens 3.1 e 4.1 da Planilha Orçamentária, que diz respeito à perfuração do Poço de Sucção, não identificamos na Planilha Orçamentária, ou nos projetos, qual profundidade dos Poços, tendo em vista que a profundidade influencia diretamente no valor do mesmo, solicitamos que nos seja esclarecido qual a profundidade máxima de cada poço.

Desde já, obrigada!

Att,  
Michelle Timoteo de Melo  
(37)9.9993-0779/ (37) 3425-1123

--

HELEN CRISTINA BATISTA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

37-3359-7905

Bom dia,

Na composição de preços do item **3.1.2 - Construção de poço tubular profundo incluso teste de bombeamento 24 horas, análise da qualidade da água e itens necessários a perfeita execução da obra, conforme planilha inserida no Laudo hidrogeológico**, presente no Termo de Referência publicado no site da Prefeitura, apresenta esta profundidade de 135 metros conforme demonstrado abaixo:

Atenciosamente,

Paulo Teixeira

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

--

HELEN CRISTINA BATISTA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

37-3359-7905